



Recomendaciones Planta Tratamiento

Con el propósito de contribuir con el buen funcionamiento de la planta de tratamiento, la compañía Durman nos remitió una serie de recomendaciones que debemos seguir para evitar problemas posteriores y costos elevados en la reparación en dicha planta:

- No verter sólidos de gran tamaño por la red sanitaria. Ejemplos: toallas de limpieza, mecha de palo pisos, plásticos, pedazos de madera, toallas sanitarias, tampones, preservativos, papel higiénico no biodegradable, etc.
- Preferiblemente utilizar detergentes biodegradables. En caso de requerir la utilización de compuestos químicos fuertes como por ejemplo: desatoradores, desinfectantes, desengrasantes, solventes, consultar al administrador sobre su posible efecto antes de utilizarlo.
- En caso de utilizar pinturas o reactivos para la construcción, nunca lavar las herramientas utilizadas en la red sanitaria.
- Las grasas y aceites deben de ser capturados antes de ingresar a la planta mediante trampas de grasas, a las cuales se les debe de realizar el mantenimiento correspondiente.
- En caso de derrames con productos químicos utilizados en la industria, consultar sobre las implicaciones correspondientes, en caso de enviarlo por la red sanitaria.